Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за III квартал 2020 года

ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и			
												Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.,												
												в разделении категорий надежности				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, вследствие отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ЧЧ:ММ ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ЧЧ:ММ ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (Р, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которой произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22 - 1 кВ)	Сменные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальные показатели надежности (0 - нет, 1 - да)
8	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ 10 кВ ПС "Красная слобода" Л-9 откл РЛНД к ТП 661	10 (10.5)	22,00 2020.07.13	17,00 2020.07.14	В	19.000	ВЛ 10 кВ ПС "Красная слобода" Л-9 откл РЛНД к ТП 661			101	0	0	101	0	0	1	100	0	95.0		Повреждение РЛНД			1
9	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ПС "К-1" откл МВ. яч.15	10 (10.5)	17,00 2020.07.21	21,00 2020.07.21	В	3.000	ПС "К-1" откл МВ. яч.15			241	0	0	241	0	0	4	237	0	463.0		Повреждение РЛНД			1
10	ООО "Концесии водоснабжения"	КЛ	ПС "Рынок" откл. МВ ф.5,6	6 (6,3)	13,44 2020.07.31	16,20 2020.07.31	В	2.600	ПС "Рынок" откл. МВ ф.5,6			372	0	0	372	0	0	0	372	0	100	АО "Волгоградские межрайонные электрические сети"	Повреждение Ф.5,6 ПС Рынок			0

Директор (должность) Соболев Д.М. (Ф.И.О.) (подпись)