

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации				Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	Мероприятия по устранению причин аварий
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт		Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования		
1	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-88 гр.1	0,38	09,13 2022.07.04	12,40 2022.07.04	В	3,45	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-88 гр.1			180	№37 от 04.07.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-88 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-88 гр.1	
2	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 гр.1, гр.2, гр.3; ВЛ-0,4 кВ от ТП-661 гр.1, гр.2, гр.3; ВЛ-0,4 кВ от ТП-660 гр.1, гр.2, гр.3	0,38	06,31 2022.07.08	07,47 2022.07.08	В	1,27	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 гр.1, гр.2, гр.3; ВЛ-0,4 кВ от ТП-661 гр.1, гр.2, гр.3; ВЛ-0,4 кВ от ТП-660 гр.1, гр.2, гр.3			310	№38 от 08.07.2022	3.4.9.1		0	Не требуются	
3	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-1947 РУ-0,4кВ гр.1	0,38	03,10 2022.07.11	13,20 2022.07.11	В	10,17	ТП 0,38 кВ ТП-1947 РУ-0,4кВ гр.1			250	№39 от 11.07.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ТП-1947 РУ-0,4кВ 2. Ремонт ТП-1947 РУ-0,4кВ гр.1	
4	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.3 от ТП-1967	0,38	10,25 2022.07.12	15,00 2022.07.12	В	4,58	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.3 от ТП-1967			180	№40 от 12.07.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ гр.3 от ТП-1967 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ гр.3 от ТП-1967	
5	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-3055, ТП-253	6 (6.3)	10,54 2022.07.19	13,15 2022.07.19	В	2,35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3055(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП-253(Все ЛЭП ТП)			270	№41 от 19.07.2022	3.4.9.1		0	Не требуются	
6	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-22, гр.1, гр.2, гр.3	0,38	07,20 2022.07.20	15,00 2022.07.21	В	31,67	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП-22, гр.1, гр.2, гр.3			120	№42 от 21.07.2022	3.4.9.1		0	Не требуются	
7	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-39, гр.3	0,38	07,40 2022.07.21	15,00 2022.07.21	В	7,33	ВЛ 0,38 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП-39 гр.3			65	№43 от 21.07.2022	3.4.7.3	4.11	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-39, гр.3 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-39, гр.3	
8	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-267	0,38	01,55 2022.07.22	14,30 2022.07.22	В	12,58	ТП 0,38 кВ ТП-267(Все ЛЭП ТП)			94	№44 от 22.07.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ТП-267 2. Ремонт оборудования ТП-267 РУ-0,4кВ	

9	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-704	10 (10.5)	18,20 2022.07.23	23,59 2022.07.23	В	5,65	ТП 10 (10.5) кВ ТП-704(Все ЛЭП ТП)			100		№45 от 25.07.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
10	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-3081	6 (6.3)	12,35 2022.08.03	22,04 2022.08.03	В	9,48	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3081(Все ЛЭП ТП)			250		№46 от 04.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
11	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-23 гр.1	0.38	14,10 2022.08.04	16,55 2022.08.04	В	2,75	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-23 гр. 1			270		№47 от 05.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 гр.1 2.РемонтВЛ-0,4кВ от ТП-23 гр.1
12	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-13 гр.1	0.38	07,33 2022.08.05	10,10 2022.08.05	В	2,62	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-13 гр.1			40		№48 от 05.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-13 гр.1 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-13 гр.1
13	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2	0.38	16,15 2022.08.08	19,00 2022.08.08	В	2,75	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2			270		№49 от 09.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2
14	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6кВ №7 от РП-912	6 (6.3)	16,20 2022.08.08	19,47 2022.08.08	В	3,45	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ №7 от РП-912			250		№50 от 09.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №7 от РП-912 2.Ремонт ВЛ-6кВ №7 от РП-912
15	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-1059 гр.3	0.38	16,20 2022.08.08	18,30 2022.08.08	В	2,17	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-1059 гр.3			80		№51 от 09.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1059 гр.3 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-1059 гр.3
16	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-253	6 (6.3)	13,10 2022.08.14	17,00 2022.08.14	В	3,83	ТП 6 (6.3) кВ ТП-253(Все ЛЭП ТП)			150		№52 от 15.08.2022	3.4.7.3	4.7	1	1. Внеочередной осмотр ТП-253 2.Ремонт оборудования ТП-253
17	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2 от РУ-0,4кВ ЛВОС	0.38	09,10 2022.08.17	16,05 2022.08.17	В	6,92	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2 от РУ-0,4кВ ЛВОС			80		№53 от 17.08.2022	3.4.7.3	4.10	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЛВОС 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЛВОС
18	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЛВОС	0.38	16,00 2022.08.18	18,15 2022.08.18	В	2,25	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЛВОС			80		№54 от 19.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
19	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-1967	6 (6.3)	16,00 2022.08.18	18,15 2022.08.18	В	2,25	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1967(Все ЛЭП ТП)			400		№55 от 19.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
20	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2, гр.3 от ТП-3047	0.38	16,00 2022.08.18	18,00 2022.08.18	В	2	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2, гр.3 от ТП-3047			110		№56 от 19.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
21	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2, гр.3 от ТП-22	0.38	16,00 2022.08.18	20,25 2022.08.18	В	4,42	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2, гр.3 от ТП-22			70		№57 от 19.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
22	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2 от ТП-39	0.38	16,00 2022.08.18	20,25 2022.08.18	В	4,42	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2 от ТП-39			50		№58 от 19.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
23	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.5 от ТП-3526	0.38	16,00 2022.08.18	18,00 2022.08.18	В	2	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.5 от ТП-3526			40		№59 от 19.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ гр.5 от ТП-3526 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ гр.5 от ТП-3526
24	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-861; ТП-765; ТП-766	10 (10.5)	16,40 2022.08.18	18,20 2022.08.18	В	1,67	ТП 10 (10.5) кВ ТП-861(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-765(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-766(Все ЛЭП ТП)			480		№60 от 19.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
25	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-181	6 (6.3)	15,30 2022.08.19	20,40 2022.08.19	В	5,17	ТП 6 (6.3) кВ ТП-181(Все ЛЭП ТП)			310		№61 от 22.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются

26	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1 к ТП-27, ТП-23, ТП-12, ТП-925, ТП-47, ТП-56	6 (6.3)	15,30 2022.08.19	19,20 2022.08.19	В	3,83	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1 к ТП-27, ТП-23, ТП-12, ТП-925, ТП-47, ТП-56		900		№62 от 22.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1 2. Ремонт ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1
27	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-410 гр.1, гр.2, гр.3, гр.4	0.38	16,00 2022.08.19	18,40 2022.08.19	В	2,67	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП-410 гр.1, гр.2, гр.3, гр.4		320		№63 от 22.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
28	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-705, ТП-721	10 (10.5)	16,30 2022.08.19	23,45 2022.08.19	В	7,25	ТП 10 (10.5) кВ ТП-705(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ ТП-721(Все ЛЭП ТП)		200		№64 от 22.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
29	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1 к ТП-27, ТП-23, ТП-12, ТП-925, ТП-47, ТП-56	6 (6.3)	19,35 2022.08.19	22,05 2022.08.19	В	2,5	ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1 к ТП-27, ТП-23, ТП-12, ТП-925, ТП-47, ТП-56		900		№65 от 22.08.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1 2. Ремонт ВЛ-6кВ Л-1 от ПС 35/6 "Дзержинец" ф.1
30	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2, гр.3 от ТП-334	0.38	18,00 2022.08.23	11,00 2022.08.24	В	17	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ гр.1, гр.2, гр.3 от ТП-334		250		№66 от 24.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
31	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-48, ТП-129	6 (6.3)	19,44 2022.08.23	21,45 2022.08.23	В	2,02	ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП)		700		№67 от 24.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
32	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-4, ТП-120	6 (6.3)	19,44 2022.08.23	21,45 2022.08.23	В	2,02	ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП)		300		№68 от 24.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
33	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП -181	6 (6.3)	13,30 2022.08.29	17,57 2022.08.29	В	4,45	ТП 6 (6.3) кВ ТП -181(Все ЛЭП ТП)		200		№69 от 30.08.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
34	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.2	0.38	10,50 2022.09.04	17,24 2022.09.04	В	6,57	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.2		140		№70 от 05.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.2 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.2
35	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ТП-27 гр.1	0.38	05,10 2022.09.05	11,04 2022.09.05	В	5,9	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-27 гр.1		230		№71 от 05.09.2022	3.4.12.2	4.11	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-27 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-27 гр.1
36	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ--0,4 кВ ТП-27 гр.1	0.38	19,19 2022.09.09	12,03 2022.09.10	В	16,73	ВЛ 0.38 кВ ТП-27 гр.1		270		№72 от 12.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-27 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-27 гр.1
37	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ТП-88 гр. 1	0.38	19,08 2022.09.10	11,50 2022.09.11	В	16,7	ВЛ 0.38 кВ ТП-88 гр.1		460		№73 от 12.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-88 гр. 1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-88 гр. 1
38	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ТП-27 гр.1	0.38	13,55 2022.09.13	20,29 2022.09.13	В	6,57	ВЛ 0.38 кВ ТП-27 гр.1		240		№74 от 14.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-27 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-27 гр.1
39	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-253	6 (6.3)	17,55 2022.09.14	04,16 2022.09.15	В	10,35	ТП 6 (6.3) кВ ТП-253(Все ЛЭП ТП)		210		№75 от 15.09.2022	3.4.9.1		0	Не требуются
40	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-786	6 (6.3)	01,48 2022.09.17	11,45 2022.09.17	В	9,95	ТП 6 (6.3) кВ ТП-786(Все ЛЭП ТП)		170		№76 от 19.09.2022	3.4.9.1		0	Не требуются

41	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-2	6 (6.3)	10,00 2022.09.17	17,00 2022.09.17	В	7	ТП 6 (6.3) кВ ТП-2(Все ЛЭП ТП)			210		№77 от 19.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-2 2.Ремонт эл.оборудования РУ-6 кВ в ТП-2
42	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-А13	10 (10.5)	03,12 2022.09.21	09,10 2022.09.21	В	5,97	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А13 (Все ЛЭП ТП)			150		№78 от 21.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-А13 2.Ремонт эл.оборудования РУ-10 кВ в ТП-А13
43	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-410 гр.1	0.38	05,06 2022.09.23	10,10 2022.09.23	В	5,07	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП-410 гр.1			120		№79 от 26.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-410 гр.1 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-410 гр.1
44	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ	КЛ-10кВ от ТП-279 яч. 8 до ТП-363	10 (10.5)	09,43 2022.09.23	16,37 2022.09.23	В	6,9	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10кВ от ТП-279 яч. 8 до ТП-363			180		№80 от 26.09.2022	3.4.8	4.4	0	Не требуются
45	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-67	0.38	04,22 2022.09.27	09,47 2022.09.27	В	5,42	ТП 0.38 кВ ТП-67 гр.1			240		№81 от 27.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-67 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-67
46	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-951	0.38	04,00 2022.09.28	10,26 2022.09.28	В	6,43	ТП 0.38 кВ ТП-951 гр.1			136		№82 от 28.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-951 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-951
47	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 гр.1	0.38	09,39 2022.09.29	12,15 2022.09.29	В	2,6	ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 гр.1			140		№83 от 29.09.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-261 гр.1 2.Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-261 гр.1
48	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-625	0.38	06,40 2022.09.30	08,45 2022.09.30	В	2,08	ТП 0.38 кВ ТП-625 гр.1			162		№84 от 30.09.2022	3.4.7.4	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-625 2.Ремонт эл.оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-625