

Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого хозяйства ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" за 2024 год

№ п/п	Предприятие	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации	Номер и дата акта расследования аварии	Дата прекращения эл/снабжения потребителей	Дата восстановления эл/снабжения потребителей	Описание организационной причины	Описание технической причины	Мероприятия направленные на устранение аварии
ЯНВАРЬ								
1	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1 РУ-0,4кВ гр.1	№1 от 09.01.2024	02	02	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-1 РУ-0,4кВ гр.1 2. РемонтТП-1 РУ-0,4кВ гр.1
2	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-625, ТП-660, ТП-661, ТП-670	№2 от 09.01.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
3	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-625, ТП-660, ТП-661, ТП-670	№3 от 09.01.2024	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
5	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1	№4 от 10.01.2024	09	10	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1
6	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1	№5 от 10.01.2024	10	10	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1
7	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ Р. 157 к ТП-19А, ТП-995	№6 от 12.01.2024	10	10	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Р. 157 к ТП-19А, ТП-995 2. РемонтВЛ-6 кВ Р. 157 к ТП-19А, ТП-995
9	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-737 гр.2	№7 от 12.01.2024	11	11	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-737 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-737 гр.2
11	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-1959 гр.2	№8 от 15.01.2024	12	12	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1959 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-1959 гр.2
12	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ РП 911 яч7.-ТП 938	№9 от 15.01.2024	14	14	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ РП 911 яч7.-ТП 938 2. РемонтВЛ-6 кВ РП 911 яч7.-ТП 938
14	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1030, ТП-410, ТП-409	№10 от 16.01.2024	15	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
15	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-450, ТП-929, ТП-86, ТП-87, ТП-88	№11 от 16.01.2024	15	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
16	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35/6 "Дзержинец"	№12 от 17.01.2024	16	16	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ПС 35/6 "Дзержинец" 2. РемонтПС 35/6 "Дзержинец"
17	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2, ТП-237	№13 от 18.01.2024	16	17	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии		Не требуются
18	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№14 от 19.01.2024	18	18	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
19	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-938 РУ-0,4кВ гр.3	№15 от 19.01.2024	19	19	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-938 РУ-0,4кВ гр.3 2. РемонтТП-938 РУ-0,4кВ гр.3
20	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-298	№16 от 23.01.2024	20	20	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
21	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1049	№17 от 23.01.2024	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются

23	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-48	№18 от 30.01.2024	29	29	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-48 2. РемонтТП-48
ФЕВРАЛЬ								
24	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№19 от 05.02.2024	01	01	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
25	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-1685	№20 от 05.02.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
26	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-10кВ ПС "Карповская" ф.9	№21 от 08.02.2024	06	07	3.4.9Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе		Не требуются
27	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-929 гр.1	№22 от 08.02.2024	07	07	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-929 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-929 гр.1
28	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-727 гр.1	№23 от 12.02.2024	11	11	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-727 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-727 гр.1
29	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-1685	№24 от 12.02.2024	11	11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
30	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-396, ТП-244, ТП-217, ТП-381	№25 от 15.02.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
31	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-10кВ от оп.№63 к ТП-1690	№26 от 15.02.2024	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
32	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 гр.1, гр.2, гр.3	№27 от 15.02.2024	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
33	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№28 от 20.02.2024	19	19	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
34	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-3081	№29 от 26.02.2024	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
35	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ПС 35 ВИТ	№30 от 26.02.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
36	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ПС 35 Дзержинец	№31 от 26.02.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
37	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-1273	№32 от 26.02.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
38	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-3047 гр.1, гр.2, гр.3	№33 от 28.02.2024	27	27	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
МАРТ								
39	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4кВ ТП-1804	№34 от 06.03.2024	05	05	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП-1804 2. РемонтРУ-0,4кВ ТП-1804
40	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89, ТП-893	№35 от 11.03.2024	10	10	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
41	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-938, ТП-982	№36 от 13.03.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
42	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-215	№37 от 19.03.2024	17	17	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
43	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-732	№38 от 19.03.2024	18	18	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-732 2. РемонтТП-732

44	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КВЛ-6кВ к ТП-786	№39 от 19.03.2024	18	18	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6кВ к ТП-786 2. РемонтКВЛ-6кВ к ТП-786
45	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3523	№40 от 21.03.2024	20	20	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
АПРЕЛЬ								
46	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-102 гр.2	№41 от 08.04.2024	04	05	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-102 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4 кВ ТП-102 гр.2
47	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3074	№42 от 08.04.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
48	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3074	№43 от 08.04.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
49	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6284, ТП-6299	№44 от 09.04.2024	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
50	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-0,4кВ от ТП-4270	№45 от 09.04.2024	08	09	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
51	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-0,4кВ от ТП-4275	№46 от 09.04.2024	08	09	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
52	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-691	№47 от 12.04.2024	10	10	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
53	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3073	№48 от 12.04.2024	11	11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
54	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2298	№49 от 17.04.2024	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
55	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3074	№50 от 24.04.2024	20	20	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
56	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35/10 "ВИТ"	№51 от 24.04.2024	23	23	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
57	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-786	№52 от 02.05.2024	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
58	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-131 гр.1	№53 от 02.05.2024	30	30	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-131 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-131 гр.1
МАЙ								
59	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-4562	№54 от 06.05.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
60	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-861; ТП-765; ТП-766, ТП-459, ТП-1059, ТП-96	№55 от 06.05.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
61	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-89, ТП-893	№56 от 06.05.2024	03	03	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
62	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-450, ТП-929	№57 от 06.05.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
63	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-173	№58 от 06.05.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической		Не требуются
64	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-410 РУ-0,4кВ гр.3	№59 от 13.05.2024	11	11	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-410 РУ-0,4кВ гр.3 2. РемонтТП-410 РУ-0,4кВ гр.3
65	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-648 гр.1	№60 от 13.05.2024	12	12	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-648 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-648 гр.1
66	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-181, ТП-547	№61 от 13.05.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

67	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2	№62 от 13.05.2024	12	12	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2
68	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2	№63 от 13.05.2024	13	13	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-65 гр.2
69	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-660 гр.2	№64 от 18.05.2024	17	17	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-660 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-660 гр.2
70	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-56 РУ-0,4кВ гр.5	№65 от 24.05.2024	20	20	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-56 РУ-0,4кВ гр.5 2. РемонтТП-56 РУ-0,4кВ гр.5
71	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ПС 110/6 "Промзона" Т-2	№66 от 24.05.2024	21	21	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
72	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-643 РУ-0,4кВ гр.1	№67 от 24.05.2024	21	21	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-643 РУ-0,4кВ гр.1 2. РемонтТП-643 РУ-0,4кВ гр.1
73	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-10кВ от оп.№206 к ТП-82	№68 от 24.05.2024	22	22	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ от оп.№206 к ТП-82 2. РемонтВЛ-10кВ от оп.№206 к ТП-82
74	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-2, ТП-5, ТП-9	№73 от 27.05.2024	22	25	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
75	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-1993 гр.1	№69 от 24.05.2024	23	23	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1993 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-1993 гр.1
76	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1049	№70 от 24.05.2024	23	23	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
77	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-691, ТП-745	№71 от 24.05.2024	23	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
78	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1049	№72 от 24.05.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
79	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-244 гр.2	№74 от 31.05.2024	27	27	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-244 гр.2 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-244 гр.2
80	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-4562 РУ-0,4кВ гр.2	№75 от 31.05.2024	28	28	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ТП-4562 РУ-0,4кВ гр.2 2. РемонтТП-4562 РУ-0,4кВ гр.2
81	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1925	№76 от 31.05.2024	28	28	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-1925 2. РемонтТП-1925
82	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-2654	№77 от 31.05.2024	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
83	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-39 гр.3	№78 от 31.05.2024	31	31	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-39 гр.3 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-39 гр.3
ИЮНЬ								
84	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4, ТП-20, ТП-48, ТП-129, ТП-250, ТП-532	№79 от 07.06.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
85	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-914, ТП-492, ТП-174	№80 от 07.06.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
86	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-450, ТП-929, ТП-86, ТП-87, ТП-88	№81 от 07.06.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
87	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РП-1370 РУ-10кВ 1с.ш.	№82 от 10.06.2024	09	09	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

88	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-395, ТП-244, ТП-217, ТП-381	№83 от 14.06.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
89	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055, ТП-253	№84 от 14.06.2024	13	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
90	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35 ВИТ	№85 от 14.06.2024	14	14	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ПС 35 ВИТ 2. Ремонт ПС 35 ВИТ
91	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5518	№86 от 14.06.2024	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
92	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-660	№87 от 18.06.2024	15	15	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-660 2. Ремонт ТП-660
93	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1502, ТП-2549, ТП-4562	№88 от 18.06.2024	15	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
94	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-207, ТП-208, ТП-214, ТП-215	№89 от 18.06.2024	15	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
95	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1946, ТП-1947, ТП-1924, ТП-1925, ТП-1926, ТП-1927, ТП-1944, ТП-2922	№90 от 18.06.2024	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
96	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1502, ТП-2534, ТП-2549, ТП-3523, ТП-4562	№91 от 18.06.2024	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
97	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-3558, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№92 от 18.06.2024	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
98	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№93 от 24.06.2024	20	20	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
99	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КВЛ-6 кВ ф.2 ПС 35 Дзержинец	№94 от 24.06.2024	21	21	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ф.2 ПС 35 Дзержинец 2. Ремонт КВЛ-6 кВ ф.2 ПС 35 Дзержинец
100	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-395	№95 от 24.06.2024	21	21	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ТП-395 2. Ремонт ТП-395
101	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-253	№96 от 24.06.2024	21	21	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
102	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№97 от 24.06.2024	21	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
103	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-379	№98 от 24.06.2024	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
104	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-861; ТП-765; ТП-766, ТП-459, ТП-1059, ТП-96	№99 от 24.06.2024	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
105	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1958	№100 от 24.06.2024	23	23	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
ИЮЛЬ								
106	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2255, ТП-4260	№101 от 03.07.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
107	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-244 РУ-0,4кВ гр.2	№102 от 08.07.2024	06	06	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-244 РУ-0,4кВ гр.2 2. Ремонт ТП-244 РУ-0,4кВ гр.2
108	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055, ТП-3072, ТП-1581	№103 от 08.07.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

109	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-253	№104 от 08.07.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
110	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3047	№105 от 08.07.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
111	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5522	№106 от 08.07.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
112	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89, ТП-893	№107 от 08.07.2024	06	06	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
113	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35/6кВ "Дзержинец" РУ-6кВ ф.2	№108 от 08.07.2024	07	07	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ПС 35/6кВ "Дзержинец" РУ-6кВ ф.2 2. Ремонт ПС 35/6кВ "Дзержинец" РУ-6кВ ф.2
114	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-181, ТП-547	№109 от 08.07.2024	07	07	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
115	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-267	№110 от 08.07.2024	07	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
116	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-94 РУ-6кВ	№111 от 08.07.2024	08	08	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-94 РУ-6кВ 2. Ремонт ТП-94 РУ-6кВ
117	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3424, ТП-3430	№112 от 15.07.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
118	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-2	№113 от 16.07.2024	15	16	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.4 Внешнее механическое воздействие	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-2 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-2
119	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-61	№114 от 22.07.2024	19	19	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-61 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-61
120	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6256	№115 от 22.07.2024	19	19	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
121	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1370; ТП-1395	№116 от 22.07.2024	19	19	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
122	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1370; ТП-1395	№117 от 25.07.2024	23	23	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
123	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ от РП ЛВОС гр.6	№118 от 25.07.2024	23	23	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от РП ЛВОС гр.6 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП ЛВОС гр.6
124	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6258, ТП-6272	№119 от 25.07.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
125	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5522, ТП-2046	№120 от 25.07.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
126	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2316	№121 от 25.07.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
127	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1273	№122 от 01.08.2024	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
128	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-704, ТП-939	№123 от 01.08.2024	31	31	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

129	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1030, ТП-410, ТП-409	№124 от 01.08.2024	31	31	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
АВГУСТ								
130	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1099, ТП-2011, ТП-2072, ТП-2075, ТП-2097, ТП-3010, ТП-3019, ТП-3050, ТП-3061, ТП-3073, ТП-3074	№125 от 06.08.2024	04	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
131	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-253	№126 от 06.08.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
132	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-762	№127 от 14.08.2024	11	11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
133	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	КЛ-6кВ РП-2070 яч.14, яч.13 - ТП-3010 яч.2, яч.1	№128 от 14.08.2024	12	12	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр КЛ-6кВ РП-2070 яч.14, яч.13 - ТП-3010 яч.2, яч.1 2. Ремонт КЛ-6кВ РП-2070 яч.14, яч.13 - ТП-3010 яч.2, яч.1
134	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-732, ТП-786	№129 от 14.08.2024	12	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
135	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-621, ТП-319, ТП-131, ТП-267	№130 от 14.08.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
136	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-914, ТП-733, ТП-734, ТП-497, ТП-492	№131 от 14.08.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
137	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-861; ТП-765; ТП-766, ТП-459, ТП-1059, ТП-96	№132 от 14.08.2024	12	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
138	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-88, ТП-19А	№133 от 14.08.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
139	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1967	№134 от 14.08.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
140	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-61 гр.2	№135 от 14.08.2024	12	12	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-61 гр.2 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-61 гр.2
141	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-982 гр.1	№136 от 14.08.2024	12	12	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-982 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-982 гр.1
142	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-6253	№137 от 14.08.2024	12	12	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
143	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-861; ТП-765; ТП-766, ТП-459, ТП-1059	№138 от 14.08.2024	13	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
144	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-861; ТП-765; ТП-766, ТП-459, ТП-1059, ТП-96	№139 от 14.08.2024	13	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
145	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-6кВ отпайка от оп.№112 к ТП-22	№140 от 14.08.2024	13	14	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ отпайка от оп.№112 к ТП-22 2. Ремонт ВЛ-6кВ отпайка от оп.№112 к ТП-22
146	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-861; ТП-765; ТП-766, ТП-459, ТП-1059, ТП-96	№141 от 15.08.2024	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

147	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	КЛ-6 кВ ф.42 ПС"Металлоконструкция"	№142 от 19.08.2024	16	16	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КЛ-6 кВ ф.42 ПС"Металлоконструкция" 2. РемонтКЛ-6 кВ ф.42 ПС"Металлоконструкция"	
148	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ВЛ-0,4 кВ от ТП-39	№143 от 23.08.2024	22	22	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 2. РемонтВЛ-0,4 кВ от ТП-39	
149	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-88, ТП-19А	№144 от 23.08.2024	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
150	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-4, ТП-120, ТП-48, ТП-129, ТП-250, ТП-223	№145 от 26.08.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
151	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-1946, ТП-1947, ТП-1924, ТП-1925, ТП-1926, ТП-1927, ТП-1944, ТП-2922	№146 от 26.08.2024	24	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
152	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-298, ТП-6205, ТП-1273, ТП-4267, ТП-264, ТП-6293, ТП-21	№147 от 30.08.2024	29	29	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
153	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-2072	№148 от 30.08.2024	30	30	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ТП-2072 2. РемонтТП-2072	
СЕНТЯБРЬ									
154	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ Л-10 ПС Скудры	№149 от 11.09.2024	10	10	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Л-10 ПС Скудры 2. РемонтВЛ-6 кВ Л-10 ПС Скудры	
155	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-267 гр.1	№150 от 17.09.2024	15	15	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-267 гр.1 2. РемонтВЛ-0,4 кВ ТП-267 гр.1	
156	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-660, ТП-661, ТП-670	№151 от 17.09.2024	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
157	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1679, ТП-2297, ТП-2298, ТП-3123, ТП-5247, ТП-5544, ТП-6253, ТП-6258, ТП-6272, ТП-6294	№152 от 17.09.2024	17	17	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
158	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-120	№153 от 19.09.2024	19	19	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-120 2. РемонтВЛ-0,4 кВ ТП-120	
159	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1972, ТП-1979	№154 от 24.09.2024	23	23	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
160	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2255, ТП-4260	№155 от 24.09.2024	23	24	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
161	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-3558, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	№156 от 29.09.2024	28	28	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
162	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6256	№157 от 29.09.2024	29	29	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
163	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-253	№158 от 01.10.2024	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	
164	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10кВ ф.9 ПС "Карповская" от оп.№44 до ТП-1811	№159 от 01.10.2024	30	30	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС "Карповская" от оп.№44 до ТП-1811 2. РемонтВЛ-10кВ ф.9 ПС "Карповская" от оп.№44 до ТП-1811	
165	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-691, ТП-745	№160 от 01.10.2024	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются	

166	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6кВ ф.36 ПС "Спортивная" от оп.№ 21 до ТП-995, ТП-19	№161 от 01.10.2024	30	01	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.36 ПС "Спортивная" от оп.№ 21 до ТП-995, ТП-19 2. РемонтВЛ-6кВ ф.36 ПС "Спортивная" от оп.№ 21 до ТП-995, ТП-19
ОКТАБРЬ								
167	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-10 кВ ТП-2467 яч.5 - ТП-1439	№162 от 07.10.2024	03	03	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КЛ-10 кВ ТП-2467 яч.5 - ТП-1439 2. РемонтКЛ-10 кВ ТП-2467 яч.5 - ТП-1439
168	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1520	№164 от 07.10.2024	06	06	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ТП-1520 2. РемонтТП-1520
169	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2011	№163 от 07.10.2024	06	06	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ТП-2011 2. РемонтТП-2011
170	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-592, ТП-450, ТП-320	№165 от 11.10.2024	10	10	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
171	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6293, ТП-264	№166 от 11.10.2024	10	10	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
172	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РП-5200, ТП-6247, ТП-6246, ТП-5282	№167 от 21.10.2024	17	17	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
173	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-691	№168 от 21.10.2024	17	17	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
174	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4кВ ТП-267 гр.1	№169 от 21.10.2024	18	18	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП-267 гр.1 2. РемонтРУ-0,4кВ ТП-267 гр.1
175	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ ПС Дзержинец ф.2	№170 от 21.10.2024	18	18	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ПС Дзержинец ф.2 2. РемонтВЛ-6 кВ ПС Дзержинец ф.2
176	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4кВ ТП-267 гр.1	№171 от 21.10.2024	18	18	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП-267 гр.1 2. РемонтРУ-0,4кВ ТП-267 гр.1
177	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3065, ТП-5502, ТП-5551	№172 от 28.10.2024	25	25	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
178	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89, ТП-893	№173 от 01.11.2024	31	31	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
НОЯБРЬ								
179	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.3	№174 от 05.11.2024	02	02	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.3 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.3
180	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055, ТП-3072, ТП-1581	№175 от 05.11.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
181	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5522, ТП-2077, ТП-2046	№176 от 05.11.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
182	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-660 гр.3	№177 от 05.11.2024	02	02	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-660 гр.3 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-660 гр.3
183	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-207, ТП-208, ТП-214, ТП-215	№178 от 05.11.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
184	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-41	№179 от 05.11.2024	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

185	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.3	№180 от 05.11.2024	02	02	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.3 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-1967 гр.3
186	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-176	№181 от 06.11.2024	05	05	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-176 2. РемонтВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-176
187	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-19, ТП-995	№182 от 06.11.2024	05	05	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ТП-19, ТП-995 2. РемонтТП-19, ТП-995
188	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-547	№183 от 06.11.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
189	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-497	№184 от 06.11.2024	05	05	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-497 2. РемонтТП-497
190	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-984	№185 от 06.11.2024	05	05	3.4.12.2 Ветровые нагрузки	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-984 2. РемонтВЛ-0,4 кВ гр.1 ТП-984
191	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6253	№186 от 06.11.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
192	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055 РУ-0,4кВ гр.1	№187 от 06.11.2024	05	05	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-3055 РУ-0,4кВ гр.1 2. РемонтТП-3055 РУ-0,4кВ гр.1
193	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6 кВ РП-20 яч.8 - ТП-15 Т-2	№188 от 11.11.2024	07	07	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр КЛ-6 кВ РП-20 яч.8 - ТП-15 Т-2 2. РемонтКЛ-6 кВ РП-20 яч.8 - ТП-15 Т-2
194	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-766 гр.4	№189 от 11.11.2024	10	10	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-766 гр.4 2. РемонтВЛ-0,4кВ ТП-766 гр.4
195	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-67, ТП-69, ТП-161	№190 от 18.11.2024	13	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
196	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-621, ТП-319, ТП-131, ТП-267	№191 от 18.11.2024	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
197	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4кВ ТП-766 гр.4	№192 от 18.11.2024	17	17	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП-766 гр.4 2. РемонтРУ-0,4кВ ТП-766 гр.4
198	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1581, ТП-3072, ТП-3055	№193 от 22.11.2024	19	19	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
199	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6258, ТП-6272	№194 от 22.11.2024	21	21	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
200	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3047, ТП-3008	№195 от 22.11.2024	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
201	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-547	№196 от 02.12.2024	27	27	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
202	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6кВ РП-4280 яч.9 к ТП-6253 яч.3	№197 от 02.12.2024	29	29	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КЛ-6кВ РП-4280 яч.9 к ТП-6253 яч.3 2. РемонтКЛ-6кВ РП-4280 яч.9 к ТП-6253 яч.3
203	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-173	№198 от 02.12.2024	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
ДЕКАБРЬ								
204	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-379	№199 от 06.12.2024	03	03	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

205	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	РУ-0,4кВ ТП-670	№200 от 06.12.2024	08	08	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП-670 2. РемонтРУ-0,4кВ ТП-670
206	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-264, ТП-6293	№201 от 06.12.2024	03	03	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
207	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	РУ-0,4 кВ яч.7/2 ТП-117	№202 от 06.12.2024	05	05	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ яч.7/2 ТП-117 2. РемонтРУ-0,4 кВ яч.7/2 ТП-117
208	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-6282, ТП-6296, ТП-6247, ТП-6246, ТП-6247, ТП-5281, ТП-6284	№203 от 10.12.2024	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
209	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-4530 РУ-0,4кВ гр.1	№204 от 10.12.2024	08	08	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-4530 РУ-0,4кВ гр.1 2. РемонтТП-4530 РУ-0,4кВ гр.1
210	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-982 РУ-0,4кВ гр.1	№205 от 10.12.2024	08	08	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-982 РУ-0,4кВ гр.1 2. РемонтТП-982 РУ-0,4кВ гр.1
211	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	РУ-6 кВ ф. 2 ПС Дзержинец	№206 от 10.12.2024	09	09	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-6 кВ ф. 2 ПС Дзержинец 2. РемонтРУ-6 кВ ф. 2 ПС Дзержинец
212	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-5522, ТП-2077, ТП-2046	№207 от 16.12.2024	13	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
213	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-4594, ТП-ТП-4595	№208 от 16.12.2024	13	13	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-4594, ТП-ТП-4595 2. РемонтТП-4594, ТП-ТП-4595
214	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-762	№209 от 16.12.2024	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
215	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-925	№210 от 28.12.2024	28	28	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-925 2. РемонтТП-925
216	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-459, ТП-1059, ТП-765, ТП-861, ТП-766, ТП-96	№211 от 28.12.2024	27	27	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
217	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-215	№212 от 09.01.2025	29	29	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-215 2. РемонтТП-215
218	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-131	№213 от 09.01.2025	29	29	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-131 2. РемонтТП-131
219	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-450	№214 от 09.01.2025	30	30	3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ТП-450 2. РемонтТП-450
220	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-1959	№215 от 09.01.2025	30	30	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ТП-1959 2. РемонтТП-1959
221	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП-320	№216 от 09.01.2025	30	30	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ТП-320 2. РемонтТП-320
222	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ-0,4 кВ ТП-995	№217 от 09.01.2025	31	31	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-995 2. РемонтВЛ-0,4 кВ ТП-995