

## Потребление активной и реактивной мощности в режимный день 18.12.2024 г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединение	Час замера														
		03-00 (МСК)					10-00 (МСК)					18-00 (МСК)				
		I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
1	ПС 110/6кВ "Азотная" ввод 1	110	10,0	1408	1298	1,00	110	30,0	4697	3201	1,00	110	21,0	3234	2420	1,00
2	ПС 110/6кВ "Азотная" ввод 2	110	24,0	3366	2992	0,75	110	47,0	7436	5038	0,83	110	38,0	5940	3960	0,83
3	ПС 110/6кВ "Латекс" ввод 1	110	21,0	3053	2615	0,76	110	32,0	4983	3416	0,83	110	25,0	4076	2483	0,85
4	ПС 110/6кВ "Латекс" ввод 2	110	18,0	2797	2071	0,80	110	33,0	5165	3506	0,83	110	24,0	3696	2607	0,82
5	ПС 110/6кВ "Каучук" ввод 2	110	1,0	44	132	0,00	110	1,0	33	121	0,00	110	1,0	44	132	0,00
6	ПС 35/6кВ "ПВЗ" ввод 1	35	10	594	179	0,96	35	12	711	207	0,96	35	13	745	210	0,96
7	ПС 35/6кВ "ПВЗ" ввод 2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ВТЭЦ ф.6кВ №9	6,3	6,0	36	48	0,60	6,3	11,0	78	90	0,66	6,3	9,0	60	72	0,64
9	ВТЭЦ ф.6кВ №25	6,3	2,2	24	6	0,97	6,3	1,1	12	6	0,89	6,3	2,8	30	12	0,93
10	ПС Латекс ф. 6кВ №10 (ПП-23)	6,3	0	0	0	-	6,3	0	0	0	-	6,3	0	0	0	-
11	ПС Латекс ф. 6кВ №23 (ПП-5)	6,3	0	0	0	-	6,3	0	0	0	-	6,3	0	0	0	-
12	ПС ВЗС ТСН-1	0,22	0,0	0	-	-	0,22	0,0	0	-	-	0,22	0,0	0	-	-
13	ПС ВЗС ТСН-2	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ПС 35/6кВ " Дзержинец "	173,784	6,102	1,751	0,895	0,960	178,624	6,098	1,854	0,884	0,980	193,157	6,098	1,986	0,713	0,980
15	ПС Вторчермет Т-1	29,169	10,164	0,487	0,286	0,940	55,136	10,138	0,932	0,481	0,960	48,030	10,187	0,797	0,324	0,960
16	ПС Вторчермет Т-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	ПС Промзона Т-1	177,385	6,115	1,812	0,825	0,960	449,611	6,111	4,731	1,785	0,980	241,340	6,113	2,465	1,108	0,970
18	ПС Промзона Т-2	89,649	6,119	0,881	0,452	0,940	210,437	6,114	2,149	0,963	0,970	144,339	6,114	1,455	0,486	0,960
19	ПС Промзона, В 6 кВ №16	7,297	6,103	0,067	0,028	0,890	28,795	6,102	0,289	0,165	0,920	11,224	6,097	0,098	0,049	0,910
20	ПС Промзона, В 6 кВ №17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	ПС Промзона, В 6 кВ №18	2,855	6,098	0,024	0,015	0,870	6,597	6,094	0,058	0,043	0,890	2,681	6,098	0,023	0,020	0,870

## Генерация активной и реактивной мощности в режимный день

№ п/п	Наименование ПС, присоединение	Час замера														
		03-00 (МСК)					10-00 (МСК)					18-00 (МСК)				
		I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
1.	ТГ №..... (Руст.....МВт)															
2.	ТГ №..... (Руст.....МВт)															
3.	....															
4.	Сумма по генерации															

Исполнитель:  
телефон:

Чикунов А.В.  
8(8442) 56-55-65