

Приложение

Потребление активной и реактивной мощности в режимный день 17.12.2025 г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединение	Час замера														
		03-00 (МСК)					10-00 (МСК)					18-00 (МСК)				
		I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
1	ПС 35/6кВ "Дзержинец"	196,354	6,112	2,054	0,894	0,98	197,512	6,105	2,032	0,808	0,96	215,184	6,101	2,207	0,903	0,96
2	ПС Промзона Т-1	183,652	6,117	1,843	0,874	0,96	270,540	6,106	2,794	1,183	0,97	210,152	6,110	2,129	1,047	0,96
3	ПС Промзона Т-2	68,521	6,204	0,658	0,589	0,94	291,841	6,108	3,055	1,076	0,98	72,152	6,119	0,737	0,598	0,94
3.1	ПС Промзона, В 6 кВ №16	2,845	6,110	0,028	0,012	0,89	32,412	6,106	0,302	0,151	0,91	10,654	6,109	0,124	0,065	0,92
3.2	ПС Промзона, В 6 кВ №17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	ПС Промзона, В 6 кВ №18	2,215	6,108	0,022	0,009	0,91	6,598	6,105	0,061	0,031	0,92	2,648	6,106	0,022	0,009	0,90
4	ПС 110/6кВ "Азотная" ввод 1	388,621	6,106	3,784	1,862	0,92	649,546	6,102	6,468	2,966	0,93	365,152	6,105	3,718	1,648	0,96
5	ПС 110/6кВ "Азотная" ввод 2	140,557	6,112	1,364	0,954	0,93	361,252	6,106	3,707	1,845	0,96	251,252	6,104	2,596	1,354	0,96
6	ПС 110/6кВ "Латекс" ввод 1	340,265	6,106	3,407	1,658	0,94	632,251	6,104	6,394	2,848	0,96	429,451	6,105	4,381	1,952	0,97
7	ПС 110/6кВ "Латекс" ввод 2	105,364	6,104	1,023	0,624	0,90	290,684	6,108	2,789	1,256	0,92	209,157	6,104	2,112	0,854	0,96
8	ПС 110/6кВ "Каучук" ввод 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ПС 35/6кВ "ПВЗ" ввод 1	30,654	6,114	0,294	0,168	0,89	32,854	6,109	0,294	0,102	0,89	33,254	6,109	0,302	0,162	0,87
10	ПС 35/6кВ "ПВЗ" ввод 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ВТЭЦ ф.6кВ №9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ВТЭЦ ф.6кВ №25	4,086	6,102	0,036	0,015	0,88	4,681	6,101	0,042	0,018	0,87	4,951	6,101	0,042	0,017	0,84
13	ПС Латекс ф. 6кВ №10 (РП-23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ПС Латекс ф. 6кВ №23 (РП-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПС ВЗС ТСН-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ПС ВЗС ТСН-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генерация активной и реактивной мощности в режимный день

№ п/п	Наименование ПС, присоединение	Час замера														
		03-00 (МСК)					10-00 (МСК)					18-00 (МСК)				
		I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	I, А	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
1.	ТГ №.... (Руст.....МВт)															
2.	ТГ №.... (Руст.....МВт)															
3.																
4.	Сумма по генерации															

Исполнитель:
телефон:

Чикунов А.В.
8(8442) 56-55-65