

Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого хозяйства ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" за 2025 год

№ п/п	Предприятие	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации	Дата прекращения эл/снабжения потребителей	Дата восстановления эл/снабжения потребителей	Номер и дата акта расследования аварии	Описание организационной причины	Описание технической причины	Мерприятия направленные на устранения аварии
ЯНВАРЬ								
1	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1 РУ-0,4кВ гр.1	15.30 2024.01.02	17,45 2024.01.02	№1 от 09.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-1 РУ-0,4кВ гр.1 2. Ремонт ТП-1 РУ-0,4кВ гр.1
2	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-625, ТП-660, ТП-661, ТП-670	05.15 2024.01.06	12,40 2024.01.06	№2 от 09.01.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
3	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-625, ТП-660, ТП-661, ТП-670	04.25 2024.01.08	14,43 2024.01.08	№3 от 09.01.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
4	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1	05.20 2024.01.10	10,30 2024.01.10	№5 от 10.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-765 гр.1
5	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ Р. 157 к ТП-19А, ТП-995	18,30 2024.01.10	10,15 2024.01.11	№6 от 12.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Р. 157 к ТП-19А, ТП-995 2. Ремонт ВЛ-6 кВ Р. 157 к ТП-19А, ТП-
6	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-737 гр.2	17,08 2024.01.11	17,50 2024.01.11	№7 от 12.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	737 гр.2 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-737 гр.2
7	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ РП 911 яч7.-ТП 938	07,40 2024.01.14	12,17 2024.01.14	№9 от 15.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ РП 911 яч7.-ТП 938 2. Ремонт ВЛ-6 кВ РП 911 яч7.-ТП 938
8	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-450, ТП-929, ТП-86, ТП-87, ТП-88	12,50 2024.01.15	15,45 2024.01.15	№11 от 16.01.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
9	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35/6 "Дзержинец"	12,00 2024.01.16	16,20 2024.01.16	№12 от 17.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ПС 35/6 "Дзержинец"
10	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	12,30 2024.01.18	19,00 2024.01.18	№14 от 19.01.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
11	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-938 РУ-0,4кВ гр.3	12,25 2024.01.19	14,40 2024.01.19	№15 от 19.01.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	0,4кВ гр.3 2. Ремонт ТП-938 РУ-0,4кВ гр.3
12	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-298	18,00 2024.01.20	19,30 2024.01.20	№16 от 23.01.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
13	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1049	15,59 2024.01.22	19,00 2024.01.22	№17 от 23.01.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
14	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-48	06,20 2024.01.29	12,00 2024.01.29	№18 от 30.01.2024	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-48 2. Ремонт ТП-48
ФЕВРАЛЬ								
15	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	19,30 2024.02.01	20,00 2024.02.01	№19 от 05.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
16	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1685	10,27 2024.02.02	11,20 2024.02.02	№20 от	3.4.9.1 Отключение (повреждение)		Не требуются
17	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10кВ ПС "Карповская" ф.9	09,10 2024.02.06	03,00 2024.02.07	№21 от 08.02.2024	3.4.9 Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе		Не требуются
18	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-929 гр.1	18,30 2024.02.07	20,10 2024.02.07	№22 от	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и	4.13 Нарушение электрического контакта,	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-
19	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-727 гр.1	10,00 2024.02.11	11,07 2024.02.11	№23 от 12.02.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-727 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-727 гр.1
20	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1685	16,37 2024.02.11	18,10 2024.02.11	№24 от	3.4.9.1 Отключение (повреждение)		Не требуются
21	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-396, ТП-244, ТП-217, ТП-381	08,37 2024.02.12	17,15 2024.02.12	№25 от 15.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

22	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-10кВ от оп.№63 к ТП-1690	12,55 2024.02.14	18,00 2024.02.14	№26 от 15.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
23	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 гр.1, гр.2, гр.3	12,55 2024.02.14	18,00 2024.02.14	№27 от 15.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
24	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	11,06 2024.02.19	13,05 2024.02.19	№28 от 20.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
25	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-3081	21,52 2024.02.22	23,01 2024.02.22	№29 от 26.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
26	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ПС 35 ВИТ	03,30 2024.02.24	05,17 2024.02.24	№30 от 26.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
27	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ПС 35 Дзержинец	03,30 2024.02.24	05,17 2024.02.24	№31 от 26.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
28	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ТП-1273	12,10 2024.02.24	12,21 2024.02.24	№32 от 26.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
29	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ -СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-3047 гр.1, гр.2, гр.3	14,20 2024.02.27	16,20 2024.02.27	№33 от 28.02.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
МАРТ								
30	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4кВ ТП-1804	18,35 2024.03.05	19,58 2024.03.05	№34 от 06.03.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП-1804 2. Ремонт РУ-0,4кВ ТП-1804
31	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89, ТП-893	20,28 2024.03.10	21,32 2024.03.10	№35 от 11.03.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
32	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-938, ТП-982	14,07 2024.03.12	15,40 2024.03.12	№36 от 13.03.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
33	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-215	10,58 2024.03.17	17,33 2024.03.17	№37 от 19.03.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
34	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КВЛ-6кВ к ТП-786	03,49 2024.03.18	17,10 2024.03.18	№39 от 19.03.2024	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6кВ к ТП-786 2. Ремонт КВЛ-6кВ к ТП-786
35	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-732	03,49 2024.03.18	07,54 2024.03.18	№38 от 19.03.2024	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-732 2. Ремонт ТП-732
36	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3523	08,50 2024.03.20	10,05 2024.03.20	№40 от 21.03.2024	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
АПРЕЛЬ								
37	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-766, ТП-836, ТП-912	08,25 2025.04.06	15,18 2025.04.06	№26 от 09.04.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
38	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-710	19,53 2025.04.06	21,18 2025.04.06	№27 от 09.04.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
39	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	КВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35 Дзержинец	22,23 2025.04.07	01,14 2025.04.08	№28 от 09.04.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35 Дзержинец 2. Ремонт КВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35 Дзержинец
40	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	КВЛ-6 кВ ф.2 ПС 35 Дзержинец	22,23 2025.04.07	01,14 2025.04.08	№29 от 09.04.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ф.2 ПС 35 Дзержинец 2. Ремонт КВЛ-6 кВ ф.2 ПС 35 Дзержинец
41	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-3278	06,45 2025.04.09	08,54 2025.04.09	№30 от 09.04.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
42	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-21	06,51 2025.04.12	10,18 2025.04.12	№31 от 16.04.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

43	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ПС 110/6 ГПП-4 Латекс ОД-Т2 Л.267	05,47 2025.04.15	05,47 2025.04.15	№32 от 16.04.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ПС 110/6 ГПП-4 Латекс ОД-Т2 Л.267 2. Ремонт ПС 110/6 ГПП-4 Латекс ОД- Т2 Л.267
44	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	ТП-621, ТП-319, ТП- 131, ТП-267	08,50 2025.04.15	09,39 2025.04.15	№33 от 16.04.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
45	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ - СНТ"	КВЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6 "Дзержинец"	08,00 2025.04.19	13,05 2025.04.19	№34 от 21.04.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6 "Дзержинец" 2. Ремонт КВЛ-6кВ ф.2 ПС 35/6 "Дзержинец"
МАЙ								
46	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-287	17,00 2025.05.05	21,15 2025.05.05	№35 от 12.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
47	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10 кВ РП-1 яч.15	14,10 2025.05.07	15,50 2025.05.07	№36 от 12.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
48	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Ивановская"	14,12 2025.05.07	15,20 2025.05.07	№37 от 12.05.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Ивановская" 2. Ремонт ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Ивановская"
49	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 "ГНС-2"	07,40 2025.05.10	16,30 2025.05.10	№38 от 12.05.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 "ГНС-2" 2. Ремонт ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 "ГНС- 2"
50	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-41	15,30 2025.05.16	15,50 2025.05.16	№39 от 20.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
51	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-264, ТП-6293	10,08 2025.05.18	10,30 2025.05.18	№40 от 20.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
52	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4кВ ТП-27 гр.1	11,47 2025.05.18	14,46 2025.05.18	№41 от 20.05.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4кВ ТП- 27 гр.1 2. Ремонт РУ-0,4кВ ТП-27 гр.1
53	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3073	05,10 2025.05.19	06,46 2025.05.19	№42 от 20.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
54	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-1488	01,13 2025.05.21	06,55 2025.05.21	№43 от 26.05.2025	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП- 1488 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1488
55	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-221	01,20 2025.05.21	04,39 2025.05.21	№44 от 26.05.2025	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП- 221 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-221
56	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-704, ТП-939	01,40 2025.05.21	05,34 2025.05.21	№45 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
57	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-1808	02,19 2025.05.21	08,40 2025.05.21	№46 от 26.05.2025	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП- 1808 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1808
58	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4 кВ ТП-363	02,22 2025.05.21	04,02 2025.05.21	№47 от 26.05.2025	3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП- 363 2. Ремонт РУ-0,4 кВ ТП-363
59	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП- 221	02,59 2025.05.21	07,18 2025.05.21	№48 от 26.05.2025	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП-221 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ТП-221
60	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3278	06,30 2025.05.21	14,58 2025.05.21	№49 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
61	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-88, ТП-126, ТП- 19А	02,10 2025.05.22	09,29 2025.05.22	№50 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
62	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-253	14,12 2025.05.22	23,19 2025.05.22	№51 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

63	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6кВ ТП-3130 яч.14 к ТП-4267	16,36 2025.05.22	17,35 2025.05.22	№52 от 26.05.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр КЛ-6кВ ТП-3130 яч.14 к ТП-4267 2. Ремонт КЛ-6кВ ТП-3130 яч.14 к ТП-4267
64	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-116, ТП-1049	19,16 2025.05.22	19,54 2025.05.22	№53 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
65	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1581, ТП-3072, ТП-3055	10,10 2025.05.23	17,33 2025.05.23	№54 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
66	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-621, ТП-319, ТП-131, ТП-267	13,42 2025.05.24	15,06 2025.05.24	№55 от 26.05.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
67	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 110/6 "Промзона" ЗРУ-6кВ ф.27	12,39 2025.05.31	13,09 2025.05.31	№56 от 02.06.2025	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии		Не требуются
ИЮНЬ								
68	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511	14,15 2025.06.05	14,45 2025.06.05	№57 от 06.06.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511 2. Ремонт ТП-3526, ТП-4530, ТП-4541, ТП-5511
69	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4267	16,17 2025.06.10	00,47 2025.06.11	№58 от 16.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
70	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-710	14,11 2025.06.11	16,10 2025.06.11	№59 от 16.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
71	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП. А-21	15,13 2025.06.17	17,25 2025.06.17	№60 от 20.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
72	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35/6кВ "Дзержинец" РУ-6кВ ф.1	15,39 2025.06.17	16,32 2025.06.17	№61 от 20.06.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ПС 35/6кВ "Дзержинец" РУ-6кВ ф.1 2. Ремонт ПС 35/6кВ "Дзержинец" РУ-6кВ ф.1
73	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-253	16,12 2025.06.17	18,40 2025.06.17	№62 от 20.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
74	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-221, ТП-492, ТП-914	17,37 2025.06.18	19,20 2025.06.18	№63 от 20.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
75	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-704, ТП-939	13,59 2025.06.19	17,24 2025.06.19	№64 от 20.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
76	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6 кВ ТП-2636 яч.2 ТП-654 яч.2.	15,34 2025.06.20	17,18 2025.06.20	№65 от 20.06.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КЛ-6 кВ ТП-2636 яч.2 - ТП-654 яч.2. 2. Ремонт КЛ-6 кВ ТП-2636 яч.2 - ТП-654 яч.2.
77	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-126	13,59 2025.06.23	15,55 2025.06.23	№66 от 25.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
78	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10кВ ф.32 ПС "Ленинская" отпайка от оп.69а к ТП-648, ТП-650	05,53 2025.06.24	10,27 2025.06.24	№67 от 25.06.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32 ПС "Ленинская" отпайка от оп.69а к ТП-648, ТП-650 2. Ремонт ВЛ-10кВ ф.32 ПС "Ленинская" отпайка от оп.69а к ТП-648, ТП-650
79	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-116, ТП-141	13,20 2025.06.24	17,33 2025.06.24	№68 от 25.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
80	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.2	17,54 2025.06.26	18,57 2025.06.26	№69 от 30.06.2025	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 2 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр. 2
81	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ЗРУ-6 кВ яч. 45 ПС Промзона	03,10 2025.06.27	04,52 2025.06.27	№70 от 30.06.2025	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии		Не требуются
82	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП А-766	18,53 2025.06.27	05,11 2025.06.28	№71 от 30.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

83	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-199, ТП-492, ТП-914, ТП-733, ТП-734, ТП-497	21,05 2025.06.27	02,42 2025.06.28	№72 от 30.06.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
ИЮЛЬ								
83	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-А.2046, ТП-А.5522, ТП-А.2077	16,10 2025.07.01	17,00 2025.07.01	№73 от 04.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
84	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-0,4 кВ ТП-625	20,08 2025.07.02	22,40 2025.07.02	№74 от 04.07.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП-625 2. Ремонт РУ-0,4 кВ ТП-625
85	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3424	00,57 2025.07.03	03,10 2025.07.03	№75 от 04.07.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-3424 2. Ремонт ТП-3424
86	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	МТП-199, МТП-174, ТП-492, ТП-914, ТП-497, ТП-734, ТП-733	11,23 2025.07.05	16,30 2025.07.05	№76 от 08.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
87	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-459, ТП-1059, ТП-861, ТП-766, ТП-765, ТП-96	08,37 2025.07.06	16,50 2025.07.06	№77 от 08.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
88	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-459, ТП-1059, ТП-861, ТП-766, ТП-765, ТП-96	16,19 2025.07.06	16,50 2025.07.06	№78 от 08.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
89	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4562, ТП-1502, ТП-2549	15,19 2025.07.07	19,10 2025.07.07	№79 от 08.07.2025	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-4562, ТП-1502, ТП-2549 2. Ремонт ТП-4562, ТП-1502, ТП-2549
90	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3074	20,46 2025.07.12	22,50 2025.07.12	№80 от 16.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
91	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-253	23,28 2025.07.12	00,08 2025.07.13	№81 от 16.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
92	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-363 РУ-0,4 кВ	18,46 2025.07.14	20,05 2025.07.14	№82 от 16.07.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-363 РУ-0,4 кВ 2. Ремонт ТП-363 РУ-0,4 кВ
93	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1502, ТП-2549, ТП-4562	19,42 2025.07.14	00,31 2025.07.15	№83 от 16.07.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-1502, ТП-2549, ТП-4562 2. Ремонт ТП-1502, ТП-2549, ТП-4562
94	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-705, ТП-721	07,38 2025.07.16	11,50 2025.07.16	№84 от 16.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
95	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КВЛ-6кВ отпайка от оп.№23 к ТП-1959	10,15 2025.07.17	17,52 2025.07.17	№85 от 21.07.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр КВЛ-6кВ отпайка от оп.№23 к ТП-1959 2. Ремонт КВЛ-6кВ отпайка от оп.№23 к ТП-1959
96	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4267	13,32 2025.07.18	15,51 2025.07.18	№86 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
97	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5522, ТП-2077, ТП-2046	15,19 2025.07.18	17,17 2025.07.18	№87 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
98	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-287	11,33 2025.07.19	11,49 2025.07.19	№88 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
99	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055, ТП-253, ТП-1581, ТП-3072	11,42 2025.07.19	12,59 2025.07.19	№89 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
100	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4530 РУ-0,4кВ гр.1	18,09 2025.07.19	18,46 2025.07.19	№90 от 21.07.2025	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-4530 РУ-0,4кВ гр.1 2. Ремонт ТП-4530 РУ-0,4кВ гр.1
101	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-261, ТП-625, ТП-660, ТП-661, ТП-670, ТП-937	15,55 2025.07.20	20,33 2025.07.20	№91 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
102	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-264, ТП-6293	20,00 2025.07.20	23,37 2025.07.20	№92 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

103	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-116, ТП-141, ТП-1049	21,52 2025.07.20	23,34 2025.07.20	№93 от 21.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
104	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-6 кВ ф.71 ПС 110/6 ГПП-1 Азотная	19,01 2025.07.23	21,30 2025.07.23	№94 от 25.07.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр РУ-6 кВ ф.71 ПС 110/6 ГПП-1 Азотная 2. Ремонт РУ-6 кВ ф.71 ПС 110/6 ГПП-1 Азотная
105	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РУ-6 кВ ф. 1 ПС Дзержинец	19,03 2025.07.23	20,56 2025.07.23	№95 от 25.07.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр РУ-6 кВ ф. 1 ПС Дзержинец 2. Ремонт РУ-6 кВ ф. 1 ПС Дзержинец
106	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-459, ТП-1059, ТП-765, ТП-861, ТП-766, ТП-96	19,05 2025.07.23	20,35 2025.07.23	№96 от 25.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
107	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-934, ТП-1979, ТП-1966, ТП-1959	19,21 2025.07.23	21,03 2025.07.23	№97 от 25.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
108	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-938, ТП-982	19,30 2025.07.23	13,31 2025.07.24	№98 от 25.07.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-938, ТП-982 2. Ремонт ТП-938, ТП-982
109	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 35/6 ПВЗ	20,12 2025.07.23	00,20 2025.07.24	№99 от 25.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
110	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-71, ТП-595, ТП-538, ТП-683, ТП-648, ТП-546	20,12 2025.07.23	23,20 2025.07.23	№100 от 25.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
111	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-51, ТП-287, ТП-215, ТП-224, ТП-531, ТП-534	20,13 2025.07.23	21,10 2025.07.23	№101 от 25.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
112	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055, ТП-3072, ТП-1581	22,53 2025.07.23	23,34 2025.07.23	№102 от 25.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
113	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-459, ТП-1059, ТП-861, ТП-766, ТП-765, ТП-96	10,10 2025.07.27	18,20 2025.07.27	№103 от 29.07.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-459, ТП-1059, ТП-861, ТП-766, ТП-765, ТП-96 2. Ремонт ТП-459, ТП-1059, ТП-861, ТП-766, ТП-765, ТП-96
114	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055, ТП-253, ТП-1581, ТП-3072	06,15 2025.07.28	09,34 2025.07.28	№104 от 29.07.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
АВГУСТ								
115	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-291, ТП-82, ТП-112, ТП-215	17,55 2025.08.02	00,20 2025.08.03	№105 от 06.08.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
116	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-459, ТП-1059, ТП-861, ТП-766, ТП-765, ТП-96	19,35 2025.08.04	22,55 2025.08.04	№106 от 06.08.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
117	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-131	08,00 2025.08.06	10,19 2025.08.06	№107 от 06.08.2025	3.4.10 Воздействие животных и птиц	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Внеочередной осмотр ТП-131 2. Ремонт ТП-131
118	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6кВ отпайка от опоры ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Томилино" к ТП-1925, ТП-1926, ТП-1927	12,06 2025.08.15	17,00 2025.08.15	№108 от 19.08.2025	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КЛ-6кВ отпайка от опоры ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Томилино" к ТП-1925, ТП-1926, ТП-1927 2. Ремонт КЛ-6кВ отпайка от опоры ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Томилино" к ТП-1925, ТП-1926, ТП-1927
119	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-19, ТП-88, ТП-126	10,23 2025.08.17	13,32 2025.08.17	№109 от 19.08.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
120	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6256	12,36 2025.08.18	13,44 2025.08.18	№110 от 19.08.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
121	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-100 РУ-0,4кВ ввод 2	16,27 2025.08.18	16,27 2025.08.18	№111 от 19.08.2025	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр ТП-100 РУ-0,4кВ ввод 2 2. Ремонт ТП-100 РУ-0,4кВ ввод 2
122	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-732, ТП-786	17,12 2025.08.18	19,59 2025.08.18	№112 от 19.08.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

123	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-547	16,06 2025.08.26	18,49 2025.08.26	№113 от 01.09.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
124	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89, ТП-893	19,25 2025.08.28	00,28 2025.08.29	№114 от 01.09.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
125	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-88, ТП-19А	06,30 2025.08.30	07,45 2025.08.30	№115 от 01.09.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
СЕНТЯБРЬ								
126	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-704, ТП-939	14,30 2025.09.01	15,42 2025.09.01	№116 от 05.09.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
127	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-116, ТП-141, ТП-1049	09,30 2025.09.04	13,28 2025.09.05	№117 от 05.09.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
128	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3047 гр.1, гр.2, гр.3	14,40 2025.09.04	16,22 2025.09.04	№118 от 05.09.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
ОКТЯБРЬ								
129	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-88, ТП-19А	08,17 2025.10.02	09,12 2025.10.02	№119 от 03.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
130	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 110/6 "Разгуляевская" отпайка от оп. №13	10,25 2025.10.02	14,58 2025.10.02	№120 от 03.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
131	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 110/6 "Разгуляевская" отпайка от оп. №9	10,25 2025.10.02	14,58 2025.10.02	№121 от 03.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
132	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-А 430	14,35 2025.10.05	15,21 2025.10.05	№122 от 06.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
133	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-181, ТП-547	15,23 2025.10.05	17,20 2025.10.05	№123 от 06.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
134	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-704, ТП-939	17,22 2025.10.05	21,05 2025.10.05	№124 от 06.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
135	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6кВ отпайка от оп.№68 ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Томилино" к ТП-1924	11,47 2025.10.13	13,17 2025.10.13	№125 от 15.10.2025	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр КЛ-6кВ отпайка от оп.№68 ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Томилино" к ТП-1924 2. Ремонт КЛ-6кВ отпайка от оп.№68 ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Томилино" к ТП-1924
136	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КВЛ-10кВ отпайка от оп. №164 ф.6 ПС 110/10 "Ивановская" к ТП-207, ТП-208, ТП-214, ТП-215	07,00 2025.10.14	08,10 2025.10.14	№126 от 15.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
137	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89, ТП-893	06,29 2025.10.20	15,04 2025.10.20	№127 от 22.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
138	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-691, ТП-745	07,57 2025.10.20	14,04 2025.10.20	№128 от 22.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
139	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-766, ТП-836, ТП-912	09,38 2025.10.20	15,22 2025.10.20	№129 от 22.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
140	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-950, ТП-951	09,57 2025.10.20	16,34 2025.10.20	№130 от 22.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
141	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-766, ТП-836, ТП-912	18,30 2025.10.21	20,14 2025.10.21	№131 от 22.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

142	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5522, ТП-2077, ТП-2046	08.03 2025.10.28	16,15 2025.10.28	№132 от 29.10.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
НОЯБРЬ								
143	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055	10,10 2025.11.03	19,04 2025.11.03	№133 от 05.11.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
144	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-660, ТП-661, ТП-937, ТП-261, ТП-625, ТП-670	07,16 2025.11.13	13,36 2025.11.13	№134 от 14.11.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
145	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-А.430	14,50 2025.11.27	16,04 2025.11.27	№135 от 28.11.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
ДЕКАБРЬ								
146	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-116, ТП-141	11,45 2025.12.06	14,32 2025.12.06	№136 от 08.12.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
147	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-261, ТП-625, ТП-660, ТП-661, ТП-666, ТП-670, ТП-937	08,18 2025.12.13	09,59 2025.12.13	№137 от 15.12.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
148	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-5518	09,36 2025.12.13	15,22 2025.12.13	№138 от 15.12.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
149	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-19	16,49 2025.12.13	18,18 2025.12.13	№139 от 15.12.2025	3.4.12 Воздействие повторяющихся стихийных явлений	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-19 2. Ремонт ТП-19
150	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4, ТП-120, ТП-48, ТП-129, ТП-250, ТП-250(А), ТП-223, ТП-24, ТП-224, ТП-51, ТП-215, ТП-287	10,58 2025.12.17	12,22 2025.12.17	№140 от 19.12.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
151	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-4, ТП-120, ТП-48, ТП-129, ТП-250, ТП-250(А), ТП-223, ТП-24, ТП-224, ТП-51, ТП-215, ТП-287	10,58 2025.12.17	05,14 2025.12.18	№141 от 19.12.2025	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются