

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикаторных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	Мероприятия по устранению причин аварий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО			в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии							21	22	23	24			25	26	27
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электроэнергии	Средняя мощность потребления (кВт)	Среднее количество потребителей (шт.)	Среднее количество потребителей (шт.)											
1	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ПС	ВЛ-10 кВ ПС "К1"	10 (10.5)	10,00 2021.01.02	14,00 2021.01.02	В	4	ТП-950 ТП-951 ТП-952 ТП-953 ТП-911	10	80	0	1	79	0	0	1	79	0	150	№1 от 02.01.2021	3.4.9.1		0	Не требуются								
2	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ТП-344 гр.1	10 (10.5)	20,30 2021.01.09	10,00 2021.01.10	В	13.5	ТП-344	200	0	0	200	0	0	0	200	0	74.3	№2 от 09.01.2021	3.4.9.1		0	Не требуются									
3	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6 кВ РП-912 яч. 7	6 (6.3)	09,40 2021.01.10	15,40 2021.01.10	В	6	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966;ТП 6 (6.3) кВ ТП-934	50	0	0	50	0	0	50	0	230	№3 от 10.01.2021	3.4.9.1		0	Не требуются										
4	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-10 кВ ПС"Томилино" ф.3	6 (6.3)	13,20 2021.01.18	14,07 2021.01.18	В	0.78	ТП 6 (6.3) кВ ТПА 1944	10	0	0	10	0	0	10	0	30	№ 4 от 18.01.2021	3.4.9.1		0	Не требуются										
5	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6кВ РП-912 яч.7	6 (6.3)	19,40 2021.01.18	20,23 2021.01.18	В	0.72	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1979;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1959;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1966;ТП 6 (6.3) кВ ТП-934	50	0	0	50	0	0	50	0	230	№5 от 18.01.2021	3.4.9.1		0	Не требуются										
6	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КВЛ	ПС Скудры 35/6 яч.10	6 (6.3)	10,50 2021.02.01	11,35 2021.02.01	В	0.75	ТП 6 (6.3) кВ ТП-1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-5(Все ЛЭП ТП)	0	0	294	0	0	294	0	0	294	0	500	№ 1 2021-02-01	3.4.14	4.21	1	1. Внеочередной осмотр э.оборудования ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5 2. Ремонт э.оборудования ТП-1.								
7	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6кВ №23 ПС "Волжская"	6 (6.3)	10,00 2021.02.14	14,00 2021.02.14	В	4	ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП)	0	60	0	0	0	0	60	0	150	6 от 14.02.2021	3.4.9.1		0	Не требуются										
8	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ 0,4 кВ от ТП48	0.38	13,00 2021.03.04	14,00 2021.03.04	В	1	ВЛ 0,4 кВ от ТП48	5	0	0	5	0	0	5	0	10	11 2021.03.04	3.4.11	4.11	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-48 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-48 гр.1										
9	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП27	0.38	19,00 2021.03.06	20,30 2021.03.06	В	1.5	ТП27	8	0	0	8	0	0	8	0	10	15 2021.03.06	3.4.9.3		0	1. Внеочередной осмотр э.оборудования ТП-27 2. Ремонт э.оборудования РУ-0,4кВ ТП-27										
10	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 12	0.38	09,30 2021.03.11	10,00 2021.03.11	В	0.5	ВЛ 0,4 кВ от ТП 12	10	0	0	10	0	0	10	0	25	14 2021.03.11	3.4.11	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-12 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-12 гр.1										
11	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ 0,4 кВ ПС 6/0,4 "ЛВОС"	0.38	16,30 2021.03.11	17,30 2021.03.11	В	1	ВЛ 0,4 кВ ПС 6/0,4 "ЛВОС"	30	0	0	30	0	0	30	0	15	17 2021.03.11	3.4.9.3		0	Не требуются										
12	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ 0,4 кВ от ТП 56	0.38	09,11 2021.03.25	09,45 2021.03.25	В	0.567	ВЛ 0,4 кВ от ТП 56 гр. 1	10	0	0	10	0	0	10	0	20	24 2021.03.25	3.4.11	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-56 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.1										
13	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4от ТП-56 гр.2	0.38	18,30 2021.04.03	19,20 2021.04.03	В	0.833	ВЛ-0,4от ТП-56 гр.2	5	0	0	5	0	0	5	0	10	№5 2021-04-13	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-56 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.2										

14	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 от ТП-12 гр.1	0,38	09,30 2021.04.05	10,40 2021.04.05	В	1.166	ВЛ-0,4 от ТП-12 гр.1			5	0	0	5	0	0	5	0	10		№6 2021-04-15	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-12 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-12 гр.1	
15	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6 кВ ПС "Волжская" Л-23	6 (6.3)	07,30 2021.04.06	09,17 2021.04.06	В	1.78	ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП)			60	0	0	60	0	0	60	0	200		№12 2021-04-06	3.4.9.2		0	Не требуются	
16	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-6 кВ ПС "Волжская" Л-23	6 (6.3)	10,47 2021.04.06	11,31 2021.04.06	В	0.73	ТП 6 (6.3) кВ ТП-48(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-120(Все ЛЭП ТП)			60	0	0	60	0	0	60	0	200		№13 2021-04-06	3.4.9.3		0	Не требуются	
17	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 от ТП-47 гр.1	0,38	16,30 2021.04.13	17,00 2021.04.13	В	0.5	ВЛ-0,4 от ТП-47 гр.1			20	0	0	20	0	0	20	0	50		№7 2021-04-23	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.1	
18	ООО "Волгаэнергосеть-СНТ"	ТП	ТП-55	6 (6.3)	09,55 2021.04.27	10,25 2021.04.27	В	0.5	ТП-55			15	0	0	15	0	0	15	0	20		№8 2021-05-06	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-55 2. Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-55	
19	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС	Т-1 ПС ЛВОС	6 (6.3)	11,30 2021.05.06	14,30 2021.05.06	В	3	Т-1 ПС ЛВОС			30	0	0	30	0	0	30	0	25		31 от 06.05.2021	3.4.9.1		0	Не требуются	
20	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27	0,38	13,00 2021.05.15	14,00 2021.05.15	В	1	ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27			10	0	0	10	0	0	10	0	30		40 от 30.05.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-27 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-27	
21	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27	0,38	16,00 2021.05.30	19,45 2021.05.30	В	3.75	ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-27			10	0	0	10	0	0	10	0	17		44 от 30.05.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-27 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-27	
22	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	РП 1 откл МВ яч.15	10 (10.5)	12,30 2021.06.02	15,10 2021.06.02	В	2.67	РП 1 откл МВ яч.15			25	0	0	25	0	0	25	0	100		№43 02.06.2021	3.4.9.1		0	Не требуются	
23	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ПС Скудры откл МВ яч.10	6 (6.3)	15,00 2021.06.10	16,30 2021.06.10	В	1.5	ПС Скудры откл МВ яч.10			811	0	1	810	0	0	1	810	0	450	ПАО "МРСК Юга" (филиал "Волгоградэнерго")	№6 10.06.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5. 2. Ремонт эл.оборудования ТП-2.
24	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	ТП-280	10 (10.5)	08,00 2021.06.12	09,30 2021.06.12	В	1.5	ТП-280			2	0	0	2	0	0	2	0	20		№7 12.06.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-280 2. Ремонт эл.оборудования РУ-10кВ ТП-280	
25	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-55	0,38	16,00 2021.06.14	17,00 2021.06.14	В	1	ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-55			45	0	0	45	0	0	45	0	50		№8 14.06.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-55 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-55 гр.1	
26	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП	АВ-0,4кВ гр. 2 от ТП-55	0,38	19,00 2021.06.14	19,30 2021.06.14	В	0.5	АВ-0,4кВ гр. 2 от ТП-55			45	0	0	45	0	0	45	0	50		№9 14.06.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-55 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-55 гр.2	
27	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ от ТП-22	0,38	11,00 2021.06.20	13,00 2021.06.20	В	2	ВЛ-0,4кВ от ТП-22			30	0	0	30	0	0	30	0	45		№10 20.06.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-22 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-22 гр.4	
28	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-984	0,38	09,00 2021.06.21	16,00 2021.06.21	В	7	ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-984			30	0	0	30	0	0	30	0	50		№11 21.06.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-984 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-984 гр.3	
29	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	РЛНД к ТП-625	10 (10.5)	15,30 2021.06.22	12,00 2021.06.25	В	68.5	РЛНД к ТП-625			150	0	0	150	0	0	150	0	160		№51 25.06.2021	3.4.9.1		0	Не требуются	
30	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ПС Чайка Л-12	10 (10.5)	16,15 2021.06.22	16,45 2021.06.22	В	0.5	ПС Чайка Л-12			67	0	0	67	0	0	67	0	50		№49 22.06.2021	3.4.9.1		0	Не требуются	
31	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-65	0,38	19,20 2021.06.24	19,50 2021.06.24	В	0.5	ВЛ-0,4кВ гр.1 от ТП-65			50	0	0	50	0	0	50	0	65		№12 24.06.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-65 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-65 гр.1	
32	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС	ПС "Красная слобода" II С.Ш. 10 кВ	10 (10.5)	05,25 2021.07.05	14,00 2021.07.05	В	8.58333	ТП-280, ТП-349			3	0	0	3	0	0	3	0	60		№70 от 05.07.2021	3.4.9.1		0	Не требуются	
33	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-23	0,38	09,00 2021.07.12	16,00 2021.07.12	В	7	ВЛ-0,4кВ гр. 1 от ТП-23			134	0	0	134	0	0	134	0	201		№6 10.06.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.1	
34	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47	0,38	09,00 2021.07.14	16,00 2021.07.14	В	7	ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47			120	0	0	120	0	0	120	0	180		№7 12.06.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.2	
35	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47	0,38	08,30 2021.07.15	16,30 2021.07.15	В	8	ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-47			120	0	0	120	0	0	120	0	180		№8 14.06.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-47 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-47 гр.2	
36	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ	ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-27	0,38	09,00 2021.07.20	16,00 2021.07.20	В	7	ВЛ-0,4кВ гр. 2 от ТП-27			115	0	0	115	0	0	115	0	171		№9 14.06.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-27 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-27 гр.2	



60	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ	ВЛ-6 кв ТП-934	6 (6.3)	13,15 2021.11.21	17,15 2021.11.21	В	4	ТП 6 (6.3) кв ТП-934(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кв ТП-1979(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кв ТП-1966(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кв ТП-1804(Все ЛЭП ТП)			165	0	0	0	165	0	0	0	165	0	225		№50 от 21.11.2022	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6 кв ТП-934 2. Ремонт ВЛ-6 кв ТП-934
61	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-1967	6 (6.3)	20,05 2021.11.27	11,30 2021.11.28	В	15.42	ТП 6 (6.3) кв ТП-1967(Все ЛЭП ТП)			100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	140		№51 от 28.11.2021	3.4.9		0	Не требуются
62	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-124	6 (6.3)	09,37 2021.11.30	13,50 2021.11.30	В	4.22	ТП 6 (6.3) кв ТП-124(Все ЛЭП ТП)			380	0	0	0	380	0	0	0	380	0	450		№52 от 30.11.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-124 2. Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-124
63	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-67	0.38	10,20 2021.11.30	14,15 2021.11.30	В	3.92	ТП 0.38 кв ТП-67(Все ЛЭП ТП)			200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	310		№53 от 30.11.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-67 2. Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-67
64	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-660	6 (6.3)	10,30 2021.11.30	15,25 2021.11.30	В	4.92	ТП 6 (6.3) кв ТП-660(Все ЛЭП ТП)			189	0	0	0	189	0	0	0	189	0	285		№54 от 30.11.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-660 2. Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-660
65	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ	ВЛ-6 кв ТП-934	6 (6.3)	00,15 2021.12.04	00,45 2021.12.04	В	0.5	ТП 6 (6.3) кв ТП-934(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кв ТП-1979(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кв ТП-1966(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кв ТП-1959(Все ЛЭП ТП)			505	0	0	0	505	0	0	0	505	0	675		№55 от 04.12.2021	3.4.9.1		0	Не требуются
66	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-48	6 (6.3)	12,05 2021.12.04	14,52 2021.12.04	В	2.78	ТП 6 (6.3) кв ТП-48(Все ЛЭП ТП)			620	0	0	0	620	0	0	0	620	0	840		№56 от 04.12.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-48 2. Ремонт эл.оборудования РУ-6кВ ТП-48
67	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ	ВЛ-0,4 кв ТП-3047	0.38	14,47 2021.12.07	18,50 2021.12.07	В	4.05	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ТП-3047			115	0	0	0	115	0	0	0	115	0	205		№57 от 08.12.2021	3.4.9.1		0	Не требуются
68	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТПА-766, ТПА-267	10 (10.5)	16,50 2021.12.11	17,31 2021.12.11	В	0.68	ТП 10 (10.5) кв ТПА-766(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кв ТПА-267(Все ЛЭП ТП)			181	0	0	0	181	0	0	0	181	0	300		№58 от 12.12.2021	3.4.9.1		0	Не требуются
69	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ	ВЛ-0,4 кв ТП-88 гр. 2	0.38	06,40 2021.12.13	11,55 2021.12.13	В	5.25	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ТП-88 гр.2			143	0	0	0	143	0	0	0	143	0	105		№59 от 13.12.2021	3.4.9.1		0	Не требуются
70	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ	ВЛ-0,4 кв ТП-145 гр. 1	0.38	10,10 2021.12.23	13,55 2021.12.23	В	3.75	ВЛ-0,4 кв ТП-145 гр. 1			105	0	0	0	105	0	0	0	105	0	142		№60 от 23.12.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-145 2. Ремонт ВЛ-0,4 кв ТП-145 гр.1
71	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-4530	0.38	19,13 2021.12.23	21,00 2021.12.23	В	1.78	ТП 0.38 кв ТП-4530(Все ЛЭП ТП)			95	0	0	0	95	0	0	0	95	0	190		№61 от 24.12.2021	3.4.7.3	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-4530 2. Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-4530
72	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-934	0.38	09,30 2021.12.24	13,00 2021.12.24	В	3.5	ТП 0.38 кв ТП-934(Все ЛЭП ТП)			70	0	0	0	70	0	0	0	70	0	50		№62 от 24.12.2021	3.4.7.4	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-934 2. Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-934
73	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-1959	0.38	08,10 2021.12.25	12,20 2021.12.25	В	4.17	ТП 0.38 кв ТП-1959(Все ЛЭП ТП)			50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	80		№63 от 25.12.2021	3.4.7.4	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1959 2. Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-1959
74	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-1959	0.38	12,40 2021.12.25	13,40 2021.12.25	В	1	ТП 0.38 кв ТП-1959(Все ЛЭП ТП)			50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	80		№64 от 25.12.2021	3.4.7.4	4.13	1	1. Внеочередной осмотр эл.оборудования ТП-1959 2. Ремонт эл.оборудования РУ-0,4кВ ТП-1959
75	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ВЛ	ВЛ-0,4 кв ТП-23 гр. 2	0.38	14,20 2021.12.25	15,20 2021.12.25	В	1	ВЛ 0.38 кв ВЛ-0,4 кв ТП-23 гр. 2			55	0	0	0	55	0	0	0	55	0	85		№65 от 25.12.2021	3.4.14	4.13	1	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23 2. Ремонт ВЛ-0,4 кв ТП-23 гр.2
76	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ	ТП	ТП-765; ТП-765; ТП-1059; ТП-766	10 (10.5)	11,15 2021.12.26	12,56 2021.12.26	В	1.68	ТП 10 (10.5) кв ТП-765(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кв ТП-765(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кв ТП-1059(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кв ТП-766(Все ЛЭП ТП)			200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	300		№66 от 26.12.2021	3.4.9.1		0	Не требуются