

Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого хозяйства ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" за 2023 год

№ п/п	Предприятие	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации	Номер и дата акта расследования аварии	Дата и время прекращения э/снабжения потребителей	Дата и время восстановления э/снабжения потребителей	Описание организационной причины	Описание технической причины	Мероприятия направленные на устранения аварии
1	2	4	6	7	8	10	11	12
ЯНВАРЬ								
1	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1679	№1 от 09.01.2023	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
2	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-59	№2 от 09.01.2023	02	03	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ТП-59 2. Ремонт оборудования ТП-59
3	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-765; ТП-766; ТП-861; ТП-1059	№3 от 09.01.2023	02	02	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии		Не требуются
4	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-765; ТП-766; ТП-861; ТП-1059	№4 от 09.01.2023	02	02	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии		Не требуются
5	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3081	№5 от 09.01.2023	08	09	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
6	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-450, ТП-929	№6 от 09.01.2023	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
7	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2636	№7 от 09.01.2023	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
8	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-4541 гр.2	№8 от 19.01.2023	18	18	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-4541 гр.2 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-4541 гр.2
9	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ от ТП-1502 гр.1, гр.2	№9 от 25.01.2023	25	25	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
10	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ РП-ЛВОС гр.6	№10 от 27.01.2023	26	26	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ РП-ЛВОС гр.6 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ РП-ЛВОС гр.6
ФЕВРАЛЬ								
11	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-3047 гр.2	№11 от 03.02.2023	02	02	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-3047 гр.2 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-3047 гр.2
12	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-298	№12 от 06.02.2023	03	03	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ТП-59 2. Ремонт оборудования ТП-60
13	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-181	№13 от 09.02.2023	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
14	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.2	№14 от 13.02.2023	12	12	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.2 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-56 гр.2
15	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2636	№15 от 24.02.2023	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
МАРТ								
16	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС 110/10кВ "Вторчермет", ЗРУ-10кВ, 2-я с.ш.	№16 от 01.03.2023	01	01	3.4.7.4 Прочие нарушения	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр оборудования ПС 110/10кВ "Вторчермет", ЗРУ-10кВ
17	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-344 РУ-10кВ яч.2	№17 от 02.03.2023	02	02	3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии		Не требуются
18	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-298	№18 от 02.03.2023	02	02	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
19	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-181	№19 от 06.03.2023	05	05	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
20	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3526	№20 от 14.03.2023	13	13	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
21	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-3055	№21 от 23.03.2023	22	22	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
22	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-10кВ ПС "Городище" ф. 21 к ТП-450, ТП-929	№22 от 27.03.2023	25	25	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС "Городище" ф. 21 к ТП-450, ТП-929 2. Ремонт ВЛ-10кВ ПС "Городище" ф. 21 к ТП-450, ТП-929
23	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1685	№23 от 28.03.2023	28	28	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
24	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89	№24 от 31.03.2023	30	30	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
АПРЕЛЬ								
25	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ПС "Промзона" 110/6 Т-2 1-я с.ш. ЗРУ-6кВ	№25 от 14.04.2023	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
26	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-1681 РУ-0,4кВ гр.1	№26 от 14.04.2023	14	14	3.4.14 Невыявленные причины	4.21 Невыявленные причины	1. Внеочередной осмотр оборудования ТП-1681
27	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-6кВ ПС "Промзона" 110/6 ЗРУ-6кВ яч.27	№27 от 14.04.2023	14	14	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.14 Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1. Внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Промзона" 110/6 ЗРУ-6кВ яч.27 2. Ремонт ВЛ-6кВ ПС "Промзона" 110/6 ЗРУ-6кВ яч.27
28	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-181	№28 от 17.04.2023	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
29	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2075	№29 от 17.04.2023	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
30	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3047 гр.1, гр.2, гр.3	№30 от 17.04.2023	14	14	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
31	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-766	№31 от 17.04.2023	14	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
32	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-621, ТП-319	№32 от 17.04.2023	14	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
33	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6256	№33 от 17.04.2023	14	15	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
34	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-6256	№34 от 17.04.2023	16	16	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
35	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6кВ РП-1100 к ТП1558	№35 от 24.04.2023	22	22	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.12 Нарушение электрической изоляции	1. Ремонт КЛ-6кВ РП-1100 к ТП1558
МАЙ								
36	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-89	№36 от 22.05.2023	21	21	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
37	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	РП-5200 яч.8	№37 от 26.05.2023	25	25	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
38	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-291, ТП-82, ТП-152, ТП-112, ТП-215	№38 от 01.06.2023	31	31	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
39	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4кВ ТП-23 гр.1	№39 от 01.06.2023	31	31	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-23 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-23 гр.1
40	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.1	№40 от 01.06.2023	31	31	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.11 Электродуговое повреждение	1. Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.1 2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-23 гр.1
41	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	КЛ-6 кВ ТП-710 - РП-1 яч.11	№41 от 01.06.2023	31	31	3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Ремонт КЛ-6 кВ ТП-710 - РП-1 яч.11
ИЮНЬ								
42	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-3047 гр.1, гр.2, гр.3	№42 от 09.06.2023	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
43	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-2046	№43 от 09.06.2023	08	08	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
44	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-48	№44 от 13.06.2023	09	10	3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов	4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1. Внеочередной осмотр ТП-48 2. Ремонт оборудования ТП-48
45	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-621, ТП-319, ТП-131, ТП-267, ТП-745	№45 от 13.06.2023	11	11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
46	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ВЛ-0,4 кВ ТП-3047	№46 от 13.06.2023	11	11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются
47	ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ"	ТП-660, ТП-661	№47 от 13.06.2023	11	11	3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети		Не требуются

