

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

№	Диспетчерское наименование подстанции	Напряжение	S, МВА	Допустимая мощность ЦП МВт	Суммарная мощность по результатам замеров максимума нагрузок ЦП МВт	Текущий резерв мощности ЦП кВт
1	ПС 35/10 ВИТ	35	2,500	2,250	0,105	2,145
2	ПС 35/6 Дзержинец	35	5,600	5,040	4,450	0,497
3	ПС 110/6 Промзона	110	50,000	45,000	24,010	20,990